



TECNICO MANTENIMIENTO

Informe técnico

Hermosillo, Sonora 13 de mayo del 2024

C. TIRSO AMANTE JERÉZ
DIRECTOR GENERAL DE RADIO SONORA
P R E S E N T E.

Por medio del presente, se presenta informe de actividades correspondiente al viaje para atender reporte y dar soporte correctivo de la repetidora de Sonoyta y San Luis Rio Colorado.

En la ciudad de San Luis Rio Colorado se hizo el mantenimiento preventivo y limpieza de área donde se encuentran los equipos se revisaron los aires acondicionados ya que no estaban en función. La problemática que no les llegaba voltaje se checo lo eléctrico presentando una fase caída en uno de los medidores se corrigió cableando el aire al brake principal de los equipos de radio sonora sin poner en peligro la integridad o la corriente a nuestros equipos se puso hasta que telemax pase el reporte a la cfe para que corrijan la corriente 220 del medidor donde estaban conectados los dos aires, quedo solo uno en operación quedando al aire.

En la ciudad de Sonoyta se hizo revisión estaba funcionando muy bien sin ruidos sin problema alguno se hizo el remplazo del decodificador satelital para prevención ya que el que estaba en uso estaba muy viejo se le dio su manteamiento preventivo y limpieza quedando al aire.

ATTE.
FERNANDO DANIEL ORNELAS LOYA
TECNICO MANTENIMIENTO