



TECNICO MANTENIMIENTO

Informe técnico

Hermosillo, Sonora 24 de mayo del 2024

C. TIRSO AMANTE JERÉZ
DIRECTOR GENERAL DE RADIO SONORA
P R E S E N T E.

Por medio del presente, se presenta informe de actividades correspondiente al viaje para atender reporte y dar soporte correctivo de la repetidora de Guaymas Sonora el día 23 de mayo.

En la ciudad de Guaymas Sonora se atendió un reporte para mantenimiento correctivo, se les dio mantenimiento preventivo a los equipos de transmisión, todos los equipos se encontraban apagados, así como también el aire, debido a un problema con el medidor de CFE que estaba alarmado debido a un calentamiento de una fase que daño la caja trifásica imposibilitando la entrada de corriente a los equipos. Se necesita nueva caja trifásica para resolver la problemática de luz, medidor presento leve daño por el calentamiento del cable desconociendo funcionalidad del mismo.

ATTE.
FERNANDO DANIEL ORNELAS LOYA
TECNICO MANTENIMIENTO

H63