



COORDINACION TECNICA

Informe técnico

Hermosillo, Sonora a 24 de junio de 2024

C. TIRSO AMANTE JERÉZ
DIRECTOR GENERAL DE RADIO SONORA
P R E S E N T E.

Por medio del presente, se presenta informe de actividades correspondiente al viaje para atender reportes y dar mantenimientos correctivos de la repetidora de Guaymas.

En el lugar había problemas eléctricos debido a que no servía la base del medidor de CFE por oxido y calentamiento de cables, se cortó la corriente eléctrica por medio de una garrocha al poste de CFE por seguridad. Ya con los conductores inactivos se procedió a retirar el cable del conducto eléctrico para poder sacar la base en mal estado, remplazándola con uno nuevo y conexiones nuevas se cambió parte del cableado para descartar futuros calentamientos debido a que estaban en mal estado dejando todo en óptimas condiciones y todo aislado de la manera correcta.

Se restablecieron las líneas eléctricas se les dio mantenimiento correspondiente a los equipos quedando Guaymas al aire.

NOTA: Pickup Ford F-150 tenía una manguera de gasolina dañada, la cual se encontraba tirando gasolina, se procedió a comprar las refacciones y arreglar el vehículo.

ATTE.
VILLARREAL ANDUAGA DANIEL ANTONIO
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO TECNICO