



COORDINACION TECNICA

Informe técnico

Hermosillo, Sonora a 24 de junio del 2024

C. TIRSO AMANTE JERÉZ
DIRECTOR GENERAL DE RADIO SONORA
P R E S E N T E.

Por medio del presente, se presenta informe de actividades correspondiente al viaje para atender reporte y dar soporte correctivo de la repetidora de Guaymas el día 18 de junio.

En la ciudad de Guaymas había problemas eléctricos debido a que no servía la base del medidor de CFE por oxido y calentamiento de cables, se cortó la corriente eléctrica por medio de una garrocha al poste de CFE por seguridad. Ya con los conductores inactivos se procedió a sacar el cable del conducto eléctrico para poder sacar la base en mal estado remplazándola con uno nuevo y conexiones nuevas se cambió parte del cableado para descartar futuros calentamientos debido a que estaban en mal estado dejando todo en óptimas condiciones. Se restablecieron las líneas eléctricas se les dio mantenimiento correspondiente a los equipos quedando Guaymas al aire.

ATTE.
FERNANDO DANIEL ORNELAS LOYA
TECNICO MANTENIMIENTO